



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00899/26

Серия **RU** № **0624947**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1255000000034. Телефон: +7(495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Место осуществления деятельности: производственная площадка АО «ЭСПКБ «ТЕХНО», 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5

ПРОДУКЦИЯ Кабели связи симметричной парной скрутки огнестойкие для промышленного интерфейса RS-485, товарного знака «ГТК», для работы при напряжении до 300 В включительно переменного тока, изготовленные в соответствии с ТУ 27.32.13-037-53930360-2021 «Кабели симметричные, огнестойкие для передачи данных в системах безопасности и автоматизации. Технические условия», марок см. приложение № 1110987.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 2/М088 от 31.05.2022, 2/М089 от 31.05.2022, 1/0048 от 31.05.2022, 1/0049 от 03.06.2022, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12

Протоколы испытаний №№ 152С-2022 от 22.06.2022, 153С-2022 от 22.06.2022, Испытательный Центр «Оптикэнерго», аттестат аккредитации RA.RU.21КБ29.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2573/АА от 13.04.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программа испытаний № 2577/ПИ от 01.04.2022. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Выдан взамен ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00739/25 от 04.06.2025

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

11.08.2026

ПО

23.06.2027



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович
(Ф.И.О.)

Бунакова Инна Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АЮ64.В.00899/26

Серия **RU**№ **1110987**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	- марки RS-485 нг(A)-FRHF, артикулов: RC1-RS485-01-F-3407, RC1-RS485-02-F-3407, RC1-RS485-01-F-5407, RC1-RS485-02-F-5407, RC1-RS485-01-F-6407, RC1-RS485-02-F-6407, RC1-RS485-01-F-7407, RC1-RS485-02-F-7407, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; - марки RS-485 КГнг(A)-FRHF, артикулов: FR1-01-F-3417, FR1-01-F-5417, FR1-01-F-6417, FR1-01-F-7417, FR1-02-F-3417, FR1-02-F-5417, FR1-02-F-6417, FR1-02-F-7417, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; - марки RS-485 Кнг(A)-FRHF, артикулов: FR1-01-F-3427, FR1-01-F-5427, FR1-01-F-6427, FR1-01-F-7427, FR1-02-F-3427, FR1-02-F-5427, FR1-02-F-6427, FR1-02-F-7427, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; - марки RS-485 КГнг(A)-FRLS, артикулов: FR1-01-F-3317, FR1-01-F-5317, FR1-01-F-6317, FR1-01-F-7317, FR1-02-F-3317, FR1-02-F-5317, FR1-02-F-6317, FR1-02-F-7317, не распространяющие горение при групповой прокладке и с пониженным дымо- и газовыделением, Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; - марки RS-485 Кнг(A)-FRLS, артикулов: FR1-01-F-3327, FR1-01-F-5327, FR1-01-F-6327, FR1-01-F-7327, FR1-02-F-3327, FR1-02-F-5327, FR1-02-F-6327, FR1-02-F-7327, не распространяющие горение при групповой прокладке и с пониженным дымо- и газовыделением, Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; - марки RS-485 нг(A)-FRLS, артикулов: RC1-RS485-01-F-3307, RC1-RS485-02-F-3307, RC1-RS485-01-F-5307, RC1-RS485-02-F-5307, RC1-RS485-01-F-6307, RC1-RS485-02-F-6307, RC1-RS485-01-F-7307, RC1-RS485-02-F-7307, не распространяющие горение при групповой прокладке и с пониженным дымо- и газовыделением, Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2.	ТУ 27.32.13-037-53930360-2021 «Кабели симметричные, огнестойкие для передачи данных в системах безопасности и автоматизации. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Бунакова Инна Викторовна

(Ф.И.О.)