

TITAN 3

КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ЩРв IP31

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Корпус металлический ЩРв IP31 серии TITAN 3 товарного знака IEK (далее – корпус) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов распределительного типа.

Корпус должен устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха (среднегодовое значение) – 75 % при температуре плюс 15 °C.

Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

Корпус выпускается по техническим условиям УКМ.001.2015 ТУ.

Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1. Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 2.

Корпус сварной металлический с полимерным защитным покрытием (рисунок 1, (1)).

Нижняя поверхность корпуса имеет отверстия для ввода кабелей и проводов.

На задней стенке выполнены отверстия для навески на стену.

Внутри корпуса установлены Т-образные монтажные рейки TH 35-7,5 по ГОСТ ИЕС 60715 с шагом 126 мм (4), предназначенные для размещения на них модульной электроаппаратуры, для соответствующего количества электроаппаратов. Рейки, установленные в нижней части оболочки, служат для фиксации шин N и PE (5).

На панели (3) имеются окна выхода модульной электроаппаратуры.

Дверца корпуса запирается на замок (2). В двухдверных корпусах дверцы запираются независимо друг от друга. На внутренней стороне двери имеется узел заземления в виде резьбовой омеднённой шпильки.

Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Меры безопасности

Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства (НКУ) должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты. Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

Проверки цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства. Тепловые и динамические нагрузки, которые возможны на месте установки НКУ, должен проводить изготовитель НКУ.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену корпуса на подобное или с улучшенными характеристиками.

Правила монтажа

Извлечь корпус из упаковки, положить на ровную горизонтальную поверхность.

Для работы с корпусом необходима отвёртка крестообразная или простая.

Открыть дверь корпуса, отвернуть винты панели (винты сохранить), снять панель.

Закрепить оболочку на месте эксплуатации через отверстия на задней стенке. Установить защитный проводник, соединяющий узлы заземления на оболочке и двери, используя для этого крепёжные детали из состава комплекта. Наклеить знаки «Заземление» внутри корпуса рядом с узлами заземления. Завести в оболочку вводные и отходящие проводники через отверстия на дне корпуса (отверстия закрыть сальниками, приобретаемыми отдельно).

В соответствии со схемой НКУ установить на рейки требуемую электроаппаратуру и выполнить внутренние электрические соединения.

Для установки в корпус рекомендуется следующее оборудование:

- модульное оборудование с возможностью крепления на Т-образную монтажную рейку TH 35-7,5 (ГОСТ ИЕС 60715): автоматические выключатели для защиты от сверхтоков; выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной / без встроенной защиты от сверхтоков, выключатели нагрузки;

- шины для подключения проводников L, N, PE, PEN;
- шины соединительные типа PIN, FORK;
- другое оборудование защиты и управления

электроустановками с возможностью крепления на Т-образную монтажную рейку TH 35-7,5 (ГОСТ ИЕС 60715).

Подключить вводные и отходящие проводники.

Установить оперативную панель, привернув её винтами.

Наклеить на дверь знак «Осторожно! Электрическое напряжение».

Закрыть на ключ дверцу корпуса.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование корпуса допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Хранение корпуса осуществляется в упаковке изготавливается в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Срок службы корпуса – 15 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

EN

Basic product data

IP31 metal enclosure for flush-mounted distribution board TITAN 3 series IEK trademark (hereinafter referred to as the enclosure) is designed for further assembly of low-voltage distribution boards.

The enclosure must be installed in rooms with a non-explosive environment that does not contain current-conducting dust and chemically active substances.

Operating conditions:

ambient air temperature: from minus 60 °C to plus 40 °C; relative humidity of the air (average annual value) is 75 % at a temperature of plus 15 °C.

A humidity of 98 % is allowed at a temperature of plus 25 °C.

Technical data

The main technical data are given in the table 1.

The location and size of the protected space correspond to the overall dimensions of the enclosure.

The parameters characterizing the ability to dissipate thermal energy are presented in the table 2.

The enclosure is a welded metal structure with a polymer protective coating (figure 1, (1)).

The lower surface of the enclosure has holes for entering cables and wires.

On the back wall there are holes for hanging on the wall.

Rails of TH 35-7,5 type as per IEC 60715 with a space of 126 mm (4) are installed inside the enclosure, designed to install modular electrical equipment on them for the appropriate number of electrical devices. The rails installed in the lower part of the enclosure are intended to fix the N and PE (5) busbars.

The plate (3) has output holes for modular electrical equipment.

The door of the enclosure is locked with a lock (2). In two-door enclosures, the doors are locked independently of each other. On the inside of the door there is a ground node in the form of a threaded copper-plated stud.

Completeness of set

The scope of delivery is shown in the table 3.

Safety measures

All installation work on low-voltage switchgear and controlgear assembly (assembly) must be carried out by specially trained personnel in accordance with the requirements of regulatory and technical documentation in the field of electrical engineering.

The main protection is provided by the enclosure which under normal conditions excludes contact with dangerous live parts and is a part of the protection circuit. The continuity of the electric shock protection circuit is ensured by a reliable contact between the enclosure parts and the connection of the enclosure to the protective conductor.

The manufacturer of the low-voltage switchgear and controlgear assembly must check the protection circuits. Thermal and dynamic loads that are possible at the installation site of the assembly must be carried out by the manufacturer of the assembly.

If a malfunction is detected, immediately stop using the product.

If a malfunction is detected during the warranty period, it is necessary to contact the organization where the product was purchased or the representative office.

If a malfunction is detected after the warranty period, it is necessary to replace the enclosure with a similar or improved characteristic.

Installation rules

Remove the enclosure from the package, put it on a flat horizontal surface.

To work with the enclosure, a Phillips or plain screwdriver is required.

Open the enclosure door, unscrew the plate screws (keep the screws), remove the plate.

Fix the enclosure at the place of operation through the holes on the back wall. Install a protective conductor connecting the ground nodes on the enclosure and the door, using fasteners from the kit. Stick the signs "Grounding" inside the enclosure next to the ground nodes. Insert the incoming and outgoing conductors into the enclosure through the holes at the bottom of the enclosure (close the holes with seals purchased separately).

In accordance with the scheme of assembly, install the required electrical equipment on the rails and perform internal electrical connections.

The following equipment is recommended for installation in the enclosure:

- modular equipment with the possibility of mounting on TH 35-7,5 T-shaped rail according to IEC 60715: overcurrent protection circuit breakers; residual current operated circuit breakers with or without integral overcurrent protection, load break switches;

- busbars for connecting L, N, PE, PEN conductors;

- connecting PIN, FORK type busbars;

- other equipment for protection and control of electrical installations with the possibility of mounting on TH 35-7,5 T-shaped rail IEC 60715.

Connect the incoming and outgoing conductors.

Install the faceplate by screwing it with screws. Stick on the door a sign "Caution! Electrical voltage". Close the enclosure door.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the enclosure is allowed by any type of covered transport that provides protection from mechanical damage, dirt, moisture ingress and direct sunlight, at ambient temperatures from minus 50 °C to plus 50 °C.

The enclosure is to be stored in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation at an ambient temperature of minus 50 °C to plus 50 °C and a relative humidity of no more than 75 % at a temperature of plus 15 °C. A humidity of 98 % is allowed at a temperature of plus 25 °C. After decommissioning, the product is to be disposed of as scrap metal.

Service life and manufacturer's warranty period

The warranty period of the enclosure operation is 3 years from the date of sale, provided that the consumer complies with the rules of installation, operation, transportation and storage.

The service life of the enclosure is 15 years. After the end of the service life, dispose of the product.

KZ

Бүйім туралы негізгі ақпарат

IEK тауар белгісінің TITAN 3 сериялы IP31 металл ЩРв корпусы (бұдан ері – корпус) тарату түріндегі темен волтыздықтардың қаландарында одан ері құрастыруға арналған.

Корпус кұрамында ток өткізгіш шаң мен химиялық белсенді заттар заттары:

- коршаган ортанды температурасы минус 60 °C-тан плюс 40 °C-ка дейін;

- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (орташа жылдық мәні) – плюс 15 °C температурада 75 %, плюс 25 °C температурда 98 % ылғалдылық рүксат етіледі.

Корпус УКМ.001.2015 ТШ техникалық шарттары бойынша шығарылады.

Техникалық деректер

Корпустың негізгі техникалық деректері 1 кестеде көтілрілген.

Кораплатын көністіктің орналасуы мен өлшемі корпустың габаритті өлшемдеріне сәйкес келеді.

Жылу энергиясын тарату кабілетін сипаттайтын параметрлер 2-кестеде көтілрілген.

Полимерлі қорғаныш жабыны бар пісірмелі металл корпус (1 сурет).

Корпустың астынғы бетінде кабелдер мен сымдарды кіргізуға арналған саңылаулар бар.

Артық қыбырға қыбырға ішеге арналған саңылаулар орындалған.

Корпустың ішінде 126 мм қадаммен IEC 60715 МЕМС бойынша TH 35-7,5 тілтік тақтайшалар (4) қондырылған.

Олар езгеріне электр аппараттардың түсті санына арналған модульді электр аппараттарасын орнатуға арналған.

Қабықшының астынғы болғаннан көндырылған тақтайшалар

N және PE шиналары (5) бекітуге кызмет етеді.

Панельде (3) модульді электр аппараттарасы шығынты березе бар.

Корпустың есірі кілттен (2) бекітіледі. Есіккің корпуштарда есіктер біре ін тауелсіз бекітіледі. Есіктің ішкі жағында мысын қапталған истік түріндегі бұрандамалы жыныста шығынтықты буны барылады.

Жыныстықтылығы

Жеткізу жыныстықты 3-кестеде көтілрілген.

Кауіпсіздік шаралары

ТЖК монтаждау бойынша барлық жұмыстарды электротехника саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес арнайы оқытЫлған персонал жүргізуі тиис.

Негізі қорғауды қабық қамтамасыз етеді, ол қалыпты жағдайда қауіпті кернеуілді боліктемер жанауды болдырымайды және қорғаныс тізбегінің бөлігі болып табылады.

Электр тогызың согуынан қорғау тізбегінің үздіксіздігі шкафтың белгітері мен шкафтың қорғаныс еткігішке қосылуы арасындағы сенімді байланыспен қамтамасыз етіледі.

Қорғаныс тізбектерін тексеруді тәмен волтыты жиынтық құрылғыны (ТЖҚ) жасаушы жүргізу тиіс. ТЖҚ орнату орнында мүмкін болатын жылу жөне динамикалық жүктемелерді ТЖҚ, ендірушісі жүргізу керек.

Ақаулық анықталған жағдайда бұйымды пайдалануды дереу тоқтатыны.

Кепілдік мерзімі кезінде ақаулық анықталған жағдайда, бұйым сатып алғынан үйімға немесе екілдікке жүгінүү кәжет. Кепілдік мерзімінен кейін ақаулық анықталған жағдайда үксаң немесе жақсағылған сипаттамалары бар үксаң бұйымға ауыстыру кәжет.

Монтаждау ережелері

Корпусты қаптамадан шығарып, тегіс келденең бетке қою керек.

Корпуспен жұмыс істеу үшін айқыш тәріздес немесе жай бұрауыш қажет.

Корпустың есігін ашып, панельдің бұрамаларын бұрап шығарып (бұрамаларды сақтау керек), панельді шешіп алу керек.

Қабықшаны артқы қабыргадағы санылаупар арқылы пайдаланатын жерге бекіту керек. Қабықша мен есіктерін жерге түйіктай бұнындағы жалғайтын қорғаныс сыйымын орнату керек, бұл үшін жиынтық құрамынан бекітпе бөлшектерді пайдалану керек. Корпустың ішінде жерге түйіктай бұнындағы жаңына «Жерге түйіктай» белгілерін жақсыру керек. Қабықшага корпустың тубіндегі санылаупар арқылы кірме жөне шықпа сымдарды кіргізу керек (санылаупарды бөлек сатып алғынаның тығызаудауыштармен жабы керек).

НКУ схемасына сәйкес тақтайшаларға қажетті электр аппаратурасын қондырып, ішкі электр жалғанымдарын орнауда керек.

Корпукса қондыру үшін келесі жабықтар ұсынылады:

- Т-тәріздес TH 35-7,5 бағыттағыш (IEC 60715 МЕМСТ) бекіту мүмкіндігі бар модульді жабық: асқын тоқтардан қорғауға арналған автоматты ажыратқыштар; асқын тоқтардан ендиремелі/ендирилген қорғанышы бар дифференциалды тоқпен басқарылатын автоматты ажыратқыштар, жүктеме ажыратқыштары;

- L, N, PE, PEN сымдарын жалғау арналған шиналар;

- PIN, FORK типті жалғау шиналары;

- Т-тәріздес TH 35-7,5 бағыттағыш (IEC 60715 МЕМСТ) бекіту мүмкіндігі бар электр қондырыларын қорғауға және басқаруға арналған басқа жабықтар.

Кірме жөне шықпа сымдарды жалғау керек.

Жедел панельді бұрамалармен бұрап, қондыру керек.

Есікке «Абайланың! Электрлік көрнекі!» белгісін жақсыру керек.

Корпуктың есігін кілтпен жабу керек.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату

Корпукты тасымалдауда меканикалық закымданудан, ластанудан, ылғалдың туисінен және тіkelей күн сәулеseinен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен, қоршаган аяу температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-ка дейін рүсст аттіледі.

Корпукты сақтау қоршаган аяңың температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-ка дейін және салыстырмалы ылғалдының плюс 15 °С температурада 75 %-дан аспайтын табиги жедеткіші бар жабық үй-жайларда дайындаушының қаптамасында жуゼге асырылады. Плюс 25 °С температурада 98 % ылғалдының рүсст аттіледі.

Пайдаланудан шығарылғаннан кейін бұйым металл сыйнұстары ретінде жойылады.

Қызмет мерзімі және дайындаушының кепілдіктері

Кепілдік берілген пайдалану мерзімі-түтүншүши тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 3 жыл.

Бұйымның қызмет ету мерзімі – 15 жыл. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйымды қөдеге жарату.

Таблица / Table / Кесте 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атасы	Значения для корпуса / Values for enclosure / Корпус үшін мәні							
	ЦРВ-12	ЦРВ-18	ЦРВ-24	ЦРВ-36	ЦРВ-48	ЦРВ-54	ЦРВ-72	
Вид установки / Type of installation / Орнатуры түрі	Встраиваемый / Flush-mounted / Теншелептін							
Номинальный ток / Rated current / Номиналдық ток, А	≤ 125							
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / IP31								
Степень защиты от внешних механических ударов по ГОСТ IEC 62262 / Degree of protection against external mechanical impact acc. to IEC 62262 / IEC 62262 МЕМСТ бойынша сыртынан механикалық соққылардан корпус дарежесі	IK08							
Климатическое исполнение корпуса по ГОСТ 15150 / Climatic category of the enclosure / Корпустың климаттық орнындаулы 15150 МЕМСТ	УХЛ3 / NF3 (mild cold climate) / Орташа сүзүк климат							
Максимальная статическая нагрузка на панель электросчетчиков/оболочки / Maximum static load on the electric meter panel/ enclosure / Электр есептегіш панелине/қабыльнаға максималды статикалық жүктеме, Н	27	41	34	49	54	62	101	
Защитное покрытие / Protective coating / Қорғаныс жабыны	Полиэфирная порошковая краска / Polyester powder paint / Полиэфир үнтақ бояусы							
Цвет покрытия / Coating color / Жабын түсі	Указан на маркировочной этикетке / Indicated on the marking label / Танбалаша жақсырмасында көрсетілген							
Расположение вводных отверстий / Location of the inlet holes / Кіру тесіктерінің орналасуы	Сверху/снизу / Top/bottom / Устинен/астынан							
Ремонтопригодность / Repairability / Жондеуге жарамайды	Неремонтопригоден / Non-repairable / Жондеуге жарамайды							
Габаритные размеры корпуса / Enclosure overall dimensions / Корпустың габариттері, мм	Высота / Height / Биляті	265	265	395	540	620	540	540
	Ширина / Width / Ені	310	440	310	310	310	440	600
	Глубина / Depth / Тереңдік	120	120	120	120	120	120	120
Масса (нетто) / Weight (net) / Салмағы (таза), кг	$\leq 2,3$ $\leq 3,4$ $\leq 3,3$ $\leq 5,0$ $\leq 6,0$ $\leq 7,4$ $\leq 9,9$							

Таблица / Table / Кесте 3

Наименование / Denomination / Атасы	Количество / Quantity / Саны,шт. / pcs / дана, (экз. / copies)				
Тип корпуса / Enclosure type / Корпұстың типи	ЦРВ-12	ЦРВ-18	ЦРВ-24	ЦРВ-36	ЦРВ-48
Корпус металлический / Metal enclosure / Металл корпус	1				
Знак «Заземление» / «Grounding» sign / «Жерге жосы» белгісі		1	2		
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» / «Caution! Electrical voltage» sign / «Абайланыс! Белгісі, Электр көрнекі»		1		2	
Таблица для маркировки электроаппаратов / Plate for marking electrical devices / Электр аппараттарын таңбалаша арналған тақтайша	1	1 1/2	2	3 4 4 1/2	6
Болт M6×25 / M6×25 bolt	1		2		
Шайба 6,01,019 / Washer 6,01,019 / 6,01,019 тығырық	2		4		
Шайба 6,65Г / Washer 6,65G / Тығырық 6,65Г	1		2		
Паспорт / Passport	1				
Упаковка / Package / Опай	1				




Рисунок / Figure / Сурет 1

1 – оболочка, 2 – дверь; 3 – панель, 4 – рейка TH, 5 – рейка / 1 – enclosure, 2 – door, 3 – faceplate, 4 – TH rail, 5 – rail / 1 – кабықша, 2 – есік; 3 – панель, 4 – TH тақтайша, 5 – тақтайша

Примечания / Notes / Ескертке:

1 *Предполагаемая потеря эффективной мощности. / Prospective loss of effective power. / Тиімді куаттың болжанды когалызы.

Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату

Корпукты тасымалдауда меканикалық закымданудан, ластанудан, ылғалдың туисінен және тіkelей күн сәулеseinен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен, қоршаган аяу температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-ка дейін рүсст аттіледі.

Корпукты сақтау қоршаган аяңың температурасы минус 50 °С-тан плюс 50 °С-ка дейін және салыстырмалы ылғалдының плюс 15 °С температурада 75 %-дан аспайтын табиги жедеткіші бар жабық үй-жайларда дайындаушының қаптамасында жуゼге асырылады. Плюс 25 °С температурада 98 % ылғалдының рүсст аттіледі.

Пайдаланудан шығарылғаннан кейін бұйым металл сыйнұстары ретінде жойылады.

Қызмет мерзімі және дайындаушының кепілдіктері

Кепілдік берілген пайдалану мерзімі-түтүншүши тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 3 жыл.

Бұйымның қызмет ету мерзімі – 15 жыл. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйымды қөдеге жарату.