



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02566/26

Серия **RU**№ **0611516**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121108, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЭК ХОЛДИНГ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, Подольск г.о., г. Подольск, пр-кт Ленина, д. 107/49, офис 457.

Основной государственный регистрационный номер: 1255000000034

Телефон: +7 4955422222. Адрес электронной почты: YASCHUKBA@IEK.RU

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД УРАЛ ПАК"

Место нахождения (адрес юридического лица): 614038, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 48, офис 9.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 618962, Россия, край Пермский, Лысьвенский район, деревня Заимка.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие, гофрированные из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, товарного знака GENERICA наружных диаметров: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм (толщина стенки от 0,2 до 0,5 мм).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2248-001-57453845-2009 "Трубы гибкие гофрированные и трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ" от 01.09.2009 г.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3917 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-850/06-

2025 от 26.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта о результатах анализа состояния производства № 01-ОС/06-06/25 от 16.06.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Гареева Дина Рустамовна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4. Условия хранения: хранение в сухих закрытых неотапливаемых помещениях, с температурой воздуха внутри помещения не ниже -5°C или в отапливаемых помещениях в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69, не ближе 1 метра от отопительных приборов. Срок хранения - 12 месяцев. Срок эксплуатации - не менее 5 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции - 02.06.2025 г. Выдан взамен СС № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02285/25 от 27.06.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.08.2026

ПО

26.06.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)