



ООО «Сибирский Тракт Инжиниринг»

454079, г. Челябинск, ул. Линейная, д. 86

Тел./факс (351) 211-50-17

р/с 40702810923040001138
в ОАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск
к/с 30101810400000000779 БИК 047501779

ИНН 7452052328
КПП 745201001
ОГРН 1077452000450

Исх. № 75
От «27» декабря 2016г.

В ходе ознакомления с модульным программируемым логическим контроллером ONI ПЛК S были выявлены следующие достоинства и недостатки:

Достоинства:

- Наличие технической информации на русском языке;
- Наличие бесплатного ПО;
- Наличие у тестируемого ПЛК встроенных интерфейсов Ethernet и RS485;
- Наличие слота для карты памяти;
- Компактный размер;
- Наличие нескольких языков программирования;
- Возможность подключения к ПЛК через USB и Ethernet;
- Удобное подключения электрических цепей, удобный доступ к разъему USB;
- Наличие большого количества блоков для написания программ.
- **Работа в сети Ethernet - мастером**
- **Наличие Fieldbus**

Недостатки:

- Невозможность питания от 220 VAC;
- Отсутствие коммуникационных модулей для CAN и Profibus;
- Отсутствие модулей приемника и передатчика (расширение стойки).

Таким образом, можно сделать вывод, что данный ПЛК подходит для решения подавляющего большинства задач малой автоматизации.

Технический директор
ООО «Сибирский тракт инжиниринг»
8 (351) 211-50-18



Семенов А. С.