



Диаграмма работы контактов ключа ISA1

Положение рукоятки	Номера контактов ключа						
	1	2	3	4	5	6	7
Местное	1	←					
Отключено	0	↑					
Из АСУТП (дистанционное)	2	→					

Поз	Обозн-е	Артикул	Наименование	Кол	Примеч
1	1QF	AR-M06N-1-C 001	ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C 1A IEK	1	
2	1KM1,1KM2	ККМ41-095-23 D-11	Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1NO;1NC IEK	2	
3		КРК10-22	Приставка ПКИ-22 доп. контакты 2з+2р	2	
4	QF1	AR-M10H-3-D 00	ARMAT Авт. выкл. M10H 3P D 100А IEK	1	
5	1KK1	DRT30-0080-0 D93	Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А IEK	1	
6		ККМ30D-MB	Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) IEK	1	
7	SB1	MI-BT60-11-3-22-K04	Кнопка d=22мм 1NO+1NC красная MASTER IEK	1	
8	SB2,SB3	MI-BT60-11-3-22-K06	Кнопка d=22мм 1NO+1NC зелёная MASTER IEK	2	
9	1HL1,1HL2	BLS10-ADDS-230-K04	Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK	2	
10	1SA	MI-CS10-016-0 52	Переключатель кулачковый стандартная рукоятка 16А схема 52 IEK	1	
11	X1, X2	YCT10-00-K03-002	Колодка клеммная CTS 2,5мм2 серая IEK	60	
12		YCT10-00-K07-002	Колодка клеммная CTS 2,5мм2 синяя IEK	3	
13		YCT10-00-K03-002-ZGL	Заглушка для колодки клеммной CTS 2,5/4мм2 серая IEK	2	
14		YCT10-00-K03-002-A-2P	Перемычка в сборе для колодки клеммной CTS 2,5мм2 2PIN IEK	5	
15		YCT10-00-K03-002-A-3P	Перемычка в сборе для колодки клеммной CTS 2,5мм2 3PIN IEK	2	
16		YCT10-00-K03-002-A-10P	Перемычка в сборе для CTS 2,5мм2 10PIN IEK	1	
17	X3,X4	YCT10-00-K03-035	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 35мм2 серая IEK	6	
18		YCT10-00-K07-035	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 35мм2 синяя IEK	1	
19		YCT11-02-K52-035	ARMAFIX Клемма винтовая CTS-PEN земля 35мм2 желто-зелен. IEK	2	
20		TI5-10-N-050-01 50-030-66	ТИТАН 5 Корпус металлический ЩМП-50.50.30 УХЛ1 IP66 IEK	1	
21		TI-00D-FL-445-170	ТИТАН Фланец кабельный 445x170 с отверстием IEK	1	
22		TI-00D-MC-02-5-65	ТИТАН Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK	1	
23		СКМ50-040-06 D-1-K03	кабель-канал перфорированный 40x60 "ИМПАКТ" IEK	2	вд.изм. -М
24		YDN14-0200	ТЕКFOR DIN-рейка (200см) оцинкованная 1мм IEK	1	
25		YNN10-812-6 DP-K07	Шина N "ноль" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-С IEK	1	
26		YNN10-812-6 DP-K05	Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-Ж IEK	1	
27		DM18X25	Держатель маркировки DM 18x25 IEK	10	
28		YXD12	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK	9	
29		ORM-1-4C-AC 220V-L-B	Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI	2	
30		ORS-M-1-4-G	Розетка ORS-M для реле ORM 4C ONI	2	

Изм. Кол.уч.	Лист	Метод.	Подп.	Дата				
Разраб.								Стадия
Проверил								Лист
								Листов
Н. контр.								

**Ящик управления
РУСМ 5441-3974**

Изм. № подл. Взам. инв. № Подп. и дата. Согласно