



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00914/26

Серия **RU** № **0624962**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1255000000034. Телефон: +7(495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Публичное акционерное общество «ИЭК ХОЛДИНГ» (ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Адрес места нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Акционерное общество «СПКБ «ТЕХНО». 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабели связи симметричные парной скрутки для структурированных кабельных систем (витая пара), с медными однопроволочными жилами числом пар 2; 4, номинальным диаметром жилы 0,52 мм, на номинальное переменное напряжение до 145 В огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, товарного знака ГТК, см. приложение бланк №1127883.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-039-53930360-2021 «Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных кабельных систем Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8, 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1/0033 от 17.02.2026, 1/0034 от 17.02.2026, 1/0035 от 17.02.2026, 2/М351 от 19.12.2025, 2/М352 от 19.12.2025, 2/М353 от 19.12.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 3114/АА от 14.10.2025, ОС «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Условия хранения по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более семи лет. Срок службы: не менее 30 лет для кабелей исполнений нг(А)-FRLS, нг(А)-FRLSLTx, не менее 40 лет для кабелей исполнения нг(А)-FRHF. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 09.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания). Договор подряда на изготовление производственной продукции № 253 от 03.03.2022г. Выдан взамен сертификата № ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00829/26 от 03.03.2026г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2026

ПО 02.03.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Даловинш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Варлаков Евгений Олегович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС** RU C-RU.AЮ64.B.00914/26Серия **RU** № **1127883**

- с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины и полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, марок: U/UTP 5E PVCLShг(A)-FRLSLTx, F/UTP 5E PVCLShг(A)-FRLSLTx, U/UTP SWA 5E PVCLShг(A)-FRLSLTx, F/UTP SWA 5E PVCLShг(A)-FRLSLTx, U/UTP SWA PS 5E PVCLShг(A)-FRLSLTx, F/UTP SWA PS 5E PVCLShг(A)-FRLSLTx.

Класс пожарной опасности кабельных изделий П16.1.2.1.2.

- с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины и полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением марок: U/UTP 5E PVCLShг(A)-FRLS, F/UTP 5E PVCLShг(A)-FRLS, U/UTP SWA 5E PVCLShг(A)-FRLS, F/UTP SWA 5E PVCLShг(A)-FRLS, U/UTP SWA PS 5E PVCLShг(A)-FRLS, F/UTP SWA PS 5E PVCLShг(A)-FRLS.

Класс пожарной опасности кабельных изделий П16.1.2.2.2.

- с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины и полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: U/UTP 5E ZHнг(A)-FRHF, F/UTP 5E ZHнг(A)-FRHF, U/UTP SWA 5E ZHнг(A)-FRHF, F/UTP SWA 5E ZHнг(A)-FRHF, U/UTP SWA PS 5E ZHнг(A)-FRHF, F/UTP SWA PS 5E ZHнг(A)-FRHF.

Класс пожарной опасности кабельных изделий П16.1.1.2.1.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Далбиш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)Варлаков Евгений Олегович
(Ф.И.О.)