



Поз.	Обозне	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	1QF	AR-M06N-1-C 001	ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C TA IEK	1	
2	QF1	AR-M06N-3-D 040	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P D 40A IEK	1	
3	1KM1,1KM2	KKM31-040-23 0-11	Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1NO;1NC IEK	2	
4		KPK10-22	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	2	
5	1KK1	DRT20-0028-0 036	Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А IEK	1	
6		KKM30D-MB	Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) IEK	1	
7	1SB1	MI-BT60-11-3- 22-K04	Кнопка d=22мм 1NO+1NC красная MASTER IEK	1	
8	1SB2,1SB3	MI-BT60-11-3- 22-K06	Кнопка d=22мм 1NO+1NC зелёная MASTER IEK	2	
9	1HL1,1HL2	BLS10-ADD5- 230-K04	Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK	4	
10	X1, X2	YCT10-00-K03- 002	Колодка клеммная CTS 2,5мм2 серая IEK	41	
11		YCT10-00-K07- 002	Колодка клеммная CTS 2,5мм2 синяя IEK	4	
12		YCT10-00-K03- 002-ZGL	Заглушка для колодки клеммной CTS 2,5/4мм2 серая IEK	2	
13		YCT10-00-K03- 002-A-2P	Термьёчка в сборе для колодки клеммной CTS 2,5мм2 2PIN IEK	5	
14	X3,X4	YCT10-00-K03- 010	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 10мм2 серая IEK	6	
15		YCT10-00-K07- 010	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 10мм2 синяя IEK	1	
16		YCT11-00-K52- 010	ARMAFIX Клемма винтовая CTS-PEN земля 10мм2 желто-зелен. IEK	2	
17		YCT10-00-K03- 006-ZGL	Заглушка для CTS 6/10мм2 серая IEK	1	
18		TI5-10-N-050-0 50-020-66	TITAN 5 Корпус металлический ШМП-50.50.20 УХЛ1 IP66 IEK	1	
19		TI-00D-FL-445- 120	TITAN Фланец кабельный 445x120мм с отверстием IEK	1	
20		TI-00D-MC-02 5-65	TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серый IEK	1	
21		СКМ50-040-06 0-1-K03	Кабель-канал перфорированный 40x60 "ИМПАКТ" IEK	3	эд.изм. -м
22		YDN14-0200	ТЕKFOR DIN-рейка (200см) оцинкованная 1мм IEK	1	
23		YNN10-812-6 0P-K07	Шина N "ноль" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-С IEK	1	
24		YNN10-812-6 0P-K05	Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-Ж IEK	1	
25		DM18X25	Держатель маркировки DM 18x25 IEK	10	
26		YXD12	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK	15	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Число	Подп.	Дата			
Разраб.								
Проверил						Стадия	Лист	Листов
Н. контр.						<b>Ящик управления РУСМ 5410-3574</b>		

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Согласно