

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети»
от 23.10.2023**

ОБОРУДОВАНИЕ

Счётчики электрической энергии ТЕ1 (встроенное ПО версии 3884390821), ТЕ3 (встроенное ПО версии 350328993)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Счётчики электрической энергии ТЕ1, ТЕ3 производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» совместимы с ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети» версии 10.8.9 и выше по протоколу СПОДЭС в следующем объёме:

- 1) Общие параметры реализации протокола СПОДЭС;
- 2) Чтение параметров сети (напряжение, ток, частота, активная, реактивная, полная мощности);
- 3) Чтение показаний А+, А-, R+, R- на начало суток (суммарные, по тарифам);
- 4) Чтение показаний А+, А-, R+, R- на начало месяца (суммарные, по тарифам);
- 5) Чтение показаний А+, А-, R+, R- профиля мощности (суммарные);
- 6) Чтение текущих показаний А+, А-, R+, R- (суммарные, по тарифам);
- 7) Чтение журналов событий;
- 8) Чтение даты/времени;
- 9) Запись даты/времени (запись времени вперед/назад);
- 10) Коррекция даты/времени (коррекция времени вперед/назад);
- 11) Чтение состояния реле нагрузки;
- 12) Запись состояния реле нагрузки;
- 13) Чтение ограничения по мощности;
- 14) Запись ограничения по мощности;
- 15) Чтение тарифного расписания;
- 16) Запись тарифного расписания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1) Приложение к протоколу тестирования совместимости счётчика ТЕ1 и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети» по протоколу СПОДЭС-2;
- 2) Приложение к протоколу тестирования совместимости счётчика ТЕ3 и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети» по протоколу СПОДЭС-2.

Генеральный директор
ООО «АСТЭК»

М.П.

Д.В. Комаров

